



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0905-62/2024

ESJN: 39598

Podgorica, 12.04.2024.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-29/2-2024 od 18.03.2024.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 7 i člana 214 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), u postupku po žalbi "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica od 18.03.2024.g., izjavljenoj protiv odluke Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 10-10-7444 od 08.03.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 12.04.2024.g., donijela je

RJEŠENJE

Odbija se žalba "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica od 18.03.2024.g., izjavljena protiv odluke Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 10-10-7444 od 08.03.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, kao neosnovana.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 174/22 od 20.12.2022.g. za otvoreni postupak javne nabavke roba: opreme za zamjenu malouljnih prekidača sa vakuumskim i rekonstrukciju zaštite u TS 35/10 kV Gradac; opreme za zamjenu malouljnih prekidača sa vakuumskim i rekonstrukciju zaštite u TS 35/10 kV Kosanica; opreme za zamjenu malouljnih prekidača sa vakuumskim i rekonstrukciju zaštite u TS 35/10 kV Odžak; opreme za zamjenu malouljnih prekidača sa vakuumskim i rekonstrukciju zaštite u TS 35/10 kV Mataruge; opreme za zamjenu malouljnih prekidača sa vakuumskim i rekonstrukciju zaštite u TS 35/10 kV Boan i opreme za zamjenu malouljnih prekidača sa vakuumskim i rekonstrukciju zaštite u TS 35/10 kV Njegovuđa, po partijama, Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica je, kao naručilac, donio odluku broj 10-10-7444 od 08.03.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija za partiju 2 (relejni zaštitni uređaji) izabrana ponuda ponuđača "Infinity ITSS and Energy" d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača "Prointer ITSS" d.o.o. Banja Luka - član Infinity International Group ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, ponuda ponuđača "BB Solar" d.o.o. Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao trećerangirana, dok su ponude ponuđača "Novi

Volvox" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Baranka Export-Import Pejanović" d.o.o. Bar i ponuđača "EFusion" Društvo za inženjering, konsalting i usluge d.o.o. Nikšić odbijene kao neispravne.

Ponuđač "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica je, dana 18.03.2024.g., putem ESJN, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava), žalbu protiv navedene odluke naručioca zbog nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Dalje ističe da je zaključak naručioca o neispravnosti njegove ponude potpuno neosnovan i rezultat pogrešnog tumačenja dostavljene katološke dokumentacije „Feeder Protection and Control REF615, Product Guide“, tj. tabele 2, jer su analizirane kolone C i D koje se odnose na standardne konfiguracije C i D koje nijesu ponuđene, pa nijesu ni trebale biti dio bilo kakvog razmatranja. Naime, ponuđena je standardna konfiguracija „N“ koja sadrži apsolutno sve tražene funkcije i ista je reprezentovana četvrtim slovom u oznaci uređaja REF615 HBFNAEAGNHA1 BHB11 G, pa je tabelu 2 potrebno tumačiti na način da su u kolonama (stupcima) navedene oznake konfiguracije (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N), a u redovima su navedene softverske funkcije uključene u određenoj standardnoj konfiguraciji. Takođe, ističe da su kodovi traženih zaštitinih funkcija releja koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao brojke (50/51 i sl.) oznake koje se koriste u američkom ANSI standardu (American National Standards Institute) koji je primjenjiv za američko tržište, dok se na evropskom tržištu navedeni parametri označavaju po odgovarajućim IEC standardima, te da je ponuđeni relej REF6015 izrađen po relevantnim IEC standardima, a posebno po standardu IEC 61850. Posebno ističe da je ponuđena konfiguracija „N“ (četvrto slovo u oznaci uređaja REF615 HBFNAEAGNHA1BHB11G), čija konfiguracija sadrži sve tražene funkcije. Navodi da za usmjerene i neusmjerene nadstrujne (prekostrujne odnosno kratkospojne) zaštite ponuđeni uređaj ima na raspolaganju sljedeće funkcije po standardu IEC 61850: Three-phase non-directional overcurrent protection, low, stage, PHLPTOC, 2 stepena (jednakovrijedno ANSI 50/51); Three-phase non directional overcurrent protection, high stage, PHHPTOC, 1 stepen (jednakovrijedno ANSI 50/51); Three-phase non-directional overcurrent protection, instantsaneous stage PHPTOC, 1 stepen (jednakovrijedno ANSI 50/51); Three phase non-directional overcurrent protection, low stage DPHLPDOC, 2 stepena (jednakovrijedno 67, a može se podesiti da radi kao jednako vrijedan ANSI 50/51) i Three phase non-directional overcurrent protection, high stage DPHHPDOC, 1 stepen (jednakovrijedno 67, a može se podesiti da radi kao jednako vrijedan ANSI 50/51), a funkcije PHLPTOC, PHHPTOC i PHIPTOC mogu biti samo neusmjerene, a funkcije DPHLPDOC i DPHHPDOC mogu biti ili neusmjerene ili usmjerene. Dalje navodi da je ponuđen relej REF615 čijim podešavanjem može da se odabere da pet funkcija radi kao neusmjerena zaštita (ANSI jednako vrijedan 50/51), a dvije funkcije rade kao usmjerena zaštita (ANSI jednako vrijedan 50/51), jer funkcije PHLPTOC, PHHPTOC, PHIPTOC i DPHHPDOC rade kao jednako vrijedni ANSI 50/51, dok funkcija DPHLPDOC radi kao jedna vrijedna ANSI funkcija 67, iz čega proizilazi jasan i jedino ispravan zaključak da je ponudio relej REF615 koji je potpuno usklađen sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te je pogrešan zaključak naručioca da ponuđeni relej nema četiri programabilna stepena zaštite ANSI 50/51, odnosno da ima oznaku PHLPTOC, dok oznaka DPHLPDOC ne obuhvata C i D stepen zaštite već se mora posebno tražiti. Takođe, navodi da ponuđeni uređaj REF615 zadovoljava karakteristike tražene tenderskom dokumentacijom i to: a) 4 stepena Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih

spojeva (jednakovrijedno ANSI OZNAKA – 50/51): PHLPTOC – 2 stepena, PHHPTOC – 1 stepen i DPHHPDOC – 1 stepen podešen „non directional“ ; b) Za sve ponuđena 4 stepena postoji mogućnost biranja karakteristike DT/inverzna. Posebno ističe da je ponudio trofazni relejni uređaj koji ima četiri stepena, a podešavanjem može imati pet stepeni, neusmjerene prekostrujne zaštite od međufaznih kratkih spojeva, u skladu sa ANSI 50/51, a koji uređaj posjeduje i sve druge zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike, pa je njegova ponuda u ovom dijelu ispravna, jer je u svemu u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke koja je data u tenderskoj dokumentaciji. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu u cjelosti i poništi pobijanu odluku i predmet vrati naručiocu na ponovni postupak i odlučivanje, naloži mu da otkloni učinjene nepravilnosti i donese novu zakonitu odluku, te da mu vrati sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka.

Naručilac je dana 19.03.2024.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta i odgovor na žalbu, u kojem u bitnom navodi da je u pobijanoj odluci u potpunosti postupio po Rješenju Komisije za zaštitu prava broj UP. 0905-261/2023 od 22.02.2024.g., sa detaljno obrazloženim razlozima neispravnosti ponude žalioca, a koje je on implementirao u pobijanoj odluci, pa predlaže da Komisija za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu, te da mu omogući dalji nastavak postupka javne nabavke.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Predmetni postupak javne nabavke pokrenut je po odredbama ZJN (“Sl. list CG”, broj 74/19), tj. prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG”, br. 03/23 i 11/23), te se, shodno članu 214 stav 1 ZJN ima sprovesti po propisima po kojim je započet.

Naručilac je pobijanu odluku donio u postupku izvršenja Rješenja Komisije za zaštitu prava broj UP. 0905-261/2023 od 22.02.2024.g., kojim je usvojena žalba “Infinity ITSS and Energy” d.o.o. Podgorica od 26.10.2023.g. i poništena njegova prethodna odluka broj 10-10-34440 od 16.10.2023.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, iz razloga što je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude žalioca u odnosu na ispunjenost uslova iz tačke 18 Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

Žalba je neosnovana, iz sljedećih razloga:

Naručilac je u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za partiju 2, u rubrici “bitne karakteristike predmeta nabavke”, između ostalog, predvidio: “...Funkcije zaštite: Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva ANSI OZNAKA-50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristika: konačno vrijeme, inverzna karakteristika)”. Takođe, naručilac je u tački 18 uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u dijelu “drugi uslovi”, predvidio: “Partija 2: Uz ponudu je potrebno dostaviti tabelu iz koje se nedvosmisleno vidi da su uređaji u skladu sa traženim

tehničkim zahtjevima (uz reference na dostavljenu dokumentaciju broj strane i sl), kao i tehničku dokumentaciju proizvođača ili izvod iz tehničke dokumentacije kojim se jasno i nedvosmisleno potvrđuje potpuna usaglašenost nudenog relejnog uređaja sa traženim karakteristikama. Takođe dokumentacija treba da sadrži naziv proizvođača, tip, model, porudžbeni broj".

Žalilac je u finansijskom dijelu ponude naveo da nudi traženu robu sa navedenim funkcijama zaštite kao u tehničkoj specifikaciji za partiju 2, te u ponudi dostavio dokument REF615 HBFNAEAGNHA1BHB11G od 11.01.2023.g. izdat od strane proizvođača ponuđene robe ABB d.o.o. Zagreb, koji sadrži tablicu usklađenosti nudiene opreme sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, u kojoj je, između ostalog, navedeno: "Značenje narudžbene oznake je prema sljedećoj tablici: ...Funkcije/aplikacije: Oznaka u narudžbenoj oznaci: N; Pozicija u narudžbenoj oznaci: 4. Opis: trofazna neusmjerena nadstrujna zaštita, spori član; broj instanci: 2; trofazna neusmjerena nadstrujna zaštita, brzi član; broj instanci: 1; trofazna neusmjerena nadstrujna zaštita, trenutni član; broj instanci: 1;...Tablica sukladnosti nudiene opreme sa tenderskim zahtjevima: Tenderski zahtjev: Funkcije zaštite: Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva ANSI OZNAKA-50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristika: konačno vrijeme, inverzna karakteristika); Sukladnost sa zahtjevom: Da; Dokaz: Oznaka N na 4. poziciji narudžbene oznake".

Naručilac je dana 06.10.2023.g., putem ESJN, u odjeljku „Komunikacija u postupku“ žaliocu kao ponuđaču uputio zahtjev broj 60-00-3345, kojim je od ovog ponuđača, u skladu sa članom 134 ZJN, tražio da u roku od pet dana od dana dostavljanja ovog zahtjeva dostavi dopunu tehničke dokumentacije, na način da dostavi dokaz da ponuđeni relej zadovoljava tražene karakteristike u dijelu koji se odnosi na zaštitne funkcije, imajući u vidu da je tenderskom dokumentacijom zahtijevano da relej ispunjava zahtjev: "neusmjerena prekostrujna zaštita kratkih spojeva ANSI 50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristika: konačno vrijeme, inverzna karakteristika)", te da pojasni, odnosno da dostavi jasan dokaz da ponuđeni relej posjeduje četiri stepena navedene zaštite sa mogućnošću biranja karakteristike: konačno vrijeme, inverzna karakteristika, povodom kojeg zahtjeva je žalilac dana 10.10.2023.g., takođe, kroz isti odjeljak, dostavio odgovor na zahtjev u kojem navodi da ponuđeni relejni uređaj REF615 za usmjerene i neusmjerene nadstrujne (prekostrujne/odnosno kratkospojne) zaštite ima na raspolaganju funkcije po IEC61850 standardu:

- a) Three-phase non-directional overcurrent protection, low stage, PHLPTOC, 2 stepena, (jednakovrijedno ANSI 50/51
- b) Three-phase non-directional overcurrent protection, high stage, PHHPTOC, 1 stepen, (jednakovrijedan ANSI 50/51);
- c) Three-phase non-directional overcurrent protection, instantaneous stage, PHIPTOC, 1 stepen, (jednakovrijedan ANSI 50/51):
- d) Three-phase directional overcurrent protection, low stage DPHLPDOC, 2 stepena, (jednakovrijedan ANSI 67, a može se podesiti da radi kao jednakovrijedan ANSI 50/51)
- e) Three-phase directional overcurrent protection, high stage, DPHHPDOC, 1 stepen, (jednakovrijedan ANSI 67, a može se podesiti da radi kao jednakovrijedan ANSI/ 50/51),

te izvod iz kataloga „Feeder Protection and Control REF615, Product Guide“ Tabela 2. Takođe, žalilac je u dopisu koji je dostavio uz dopunu dokumentacije naveo da je ponuđen relejni uređaj REF615 čijim podešavanjem može da se odabere da pet funkcija radi kao neusmjerena zaštita (ANSI jednakovrijedan 50/51), a da dvije funkcije rade kao usmjerena zaštita (jednakovrijedno ANSI 67), jer PHLPTOC, PHHPTOC, PHIPTOC, DPHHPDOC rade kao jednako vrijedni ANSI funkciji 50/51, dok DPHLPDOC radi kao jednakovrijedna ANSI funkcija 67.

Komisija za zaštitu prava izvršila je uvid u katalog „Feeder Protection and Control REF615, Product Guide“ i utvrdila da je u istom u Tabeli 1 „Standard configuration“, u koloni „Description“, između ostalog, navedeno: „Non – directional overcurrent and earth-fault protection“ Std. conf. „C“; Non – directional overcurrent and earth-fault protection and circuit breaker condition monitoring (RTD option) Std. conf. „D“, te u Tabeli 2. „Supported functions“, u stavci 4, u koloni „Protection“, navedeno: „Three – phase directional over – current protection, low stage“, zatim u koloni „IEC 61850“ navedeno: „DPHLPDOC“, dok u kolonama „C“ i „D“ nije označen stepen, te u stavci 5 u koloni „Protection“ navedeno „Three – phase directional over – current protection, high stage, zatim u koloni „IEC 61850“ navedeno: „DPHLPDOC“, dok u kolonama „C“ i „D“ nije označen stepen. Ispod Tabele 2. data je fusnota, u kojoj je navedeno: „1 Uo measured is always used“, te navedeno „2 Uo calculated is always used“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u dijelu u kojem se ista odnosi na ponudu žalioca, između ostalog, naveo: „...Ponuda ponuđača "NOVI VOLVOX" D.O.O. PODGORICA je neispravna. Obrazloženje: Tenderskom dokumentacijom u dijelu TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE za Partiju 2 između ostalog je propisano: "Funkcije zaštite: Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva ANSI/OZNAKA-50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristika: konačno vrijeme, inverzna karakteristika)". Takođe, naručilac je u dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTIJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE između ostalog predvidio uslov: "Partija 2: Uz ponudu je potrebno dostaviti tabelu iz koje se nedvosmisleno vidi da su uređaji u skladu sa traženim zahtjevima sa traženim tehničkim zahtjevima (uz reference na dostavljenu dokumentaciju broj strane i sl.) kao i tehničku dokumentaciju proizvođača ili izvod iz tehničke dokumentacije kojim se jasno i nedvosmisleno potvrđuje potpuna usaglašenost nudenog relejnog uređaja sa traženim karakteristikama. Takođe dokumentacija treba da sadrži naziv proizvođača, tip, model, porudžbeni broj. " Ponuđač "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu ponude naveo da nudi traženu robu sa navedenim funkcijama zaštite kao u tehničkoj specifikaciji za partiju 2, te u ponudi dostavio dokument REF615 HBFNAEAGNHAIBHBIG od 11.01.2023.g. sačinjen od strane proizvođača ponuđene robe ABB, koji sadrži tablicu sukladnosti nudene opreme sa tenderskim zahtjevima, u kojoj je, između ostalog, navedeno: "Tenderski zahtjev: Funkcije zaštite: Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva ANSI OZNAKA-50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristika: konačno vrijeme. inverzna karakteristika); Sukladnost sa zahtjevom: Da; Dokaz: Oznaka N na 4. poziciji narudžbene oznake". Naručilac je poslao ponuđaču "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, zahtjev za dopunu dokumentacije u kome se između ostalog navodi: "U skladu sa odredbama člana 134 stav 3 ZJN ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019) obavještavamo vas da je dokumentacija koju ste dostavili nepotpuna, odnosno nejasna, te vam stoga ostavljamo mogućnost da u roku od pet dana

dostavljanja ovog zahtjeva dostavite dokaze koji su potpuni odnosno pojasnite već dostavljene dokaze. Naime, potrebno dostaviti dopunu tehničke dokumentacije na način da dostavite dokaz da ponuđeni relej zadovoljava tražene karakteristike u dijelu koji se odnosi na zaštitne funkcije. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevano da relej ispunjava zahtjev: "neusmjerena prekostrujna zaštita kratkih spojeva ANSI 50/51 (četiri stepena: mogućnost biranja karakteristika: konačno vrijeme, inverzna karakteristika)". Potrebno je pojasniti, odnosno dostaviti jasan dokaz da ponuđeni relej posjeduje četiri stepena navedene zaštite sa mogućnošću biranja karakteristike: konačno vrijeme, inverzna karakteristika." Navedeni ponuđač je blagovremeno dostavio dopunjenu dokumentaciju, te shodno Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavke br. UP. 0905-261/2023 od 22.02.2024. godine, Naručilac zaključuje da iz kataloga "Feeder Protection and Control REF615, Product Guide" (Tabela 2), koji je ponuđač "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica dostavio na zahtjev Naručioca kao dopunu dokumentacije, nesporno proizilazi da ponuđeni relej nema četiri programabilna stepena zaštite ANSI 50/51, odnosno da ima oznaku PHLPTOC, dok oznaka DPHLPDOC ne obuhvata C i D stepen zaštite već se mora posebno tražiti, pa se može zaključiti da ovaj ponuđač dostavljenom tehničkom dokumentacijom nije potvrdio usaglašenost ponuđenog relejnog uređaja sa traženim bitnim karakteristikama predmeta nabavke. Na ovakav zaključak upućuje i odgovor ponuđača "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica dat na zahtjev naručioca za dopunu dokumentacije u kojem navodi da ponuđeni relej nema četiri programabilna stepena zaštite ANSI 50/51 već jedan programabilni stepen ove zaštite nadomješta korišćenjem jednog stepena druge zaštite (ANSI 67). Pri ovakvom stanju stvari, Naručilac zaključuje da je ponuda ponuđača "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, u naznačenom dijelu, neispravna osnovom člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN, kojim je propisano: "Neispravna ponuda je ponuda: 1) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni ali nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona:"

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje, te na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponudu žalioca odbio kao neispravnu u smislu odredbe člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Budući da iz kataloga "Feeder Protection and Control REF615, Product Guide" (Tabela 2), koji je žalilac dostavio na zahtjev naručioca kao dopunu dokumentacije, a u koji je Komisija za zaštitu prava izvršila neposredni uvid, nesporno proizilazi da ponuđeni relej nema četiri programabilna stepena zaštite ANSI 50/51, odnosno da ima oznaku PHLPTOC, dok oznaka DPHLPDOC ne obuhvata C i D stepen zaštite već se mora posebno tražiti, to Komisija za zaštitu prava nalazi da ovaj ponuđač dostavljenom tehničkom dokumentacijom nije potvrdio usaglašenost ponuđenog relejnog uređaja sa traženim bitnim karakteristikama predmeta nabavke. Na ovakav zaključak upućuje i odgovor žalioca dat na zahtjev naručioca za dopunu dokumentacije u kojem navodi da ponuđeni relej nema četiri programabilna stepena zaštite ANSI 50/51, već jedan programabilni stepen ove zaštite nadomješta korišćenjem jednog stepena druge zaštite (ANSI 67). Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuda žalioca, u naznačenom dijelu, neispravna osnovom člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Budući da je žalba odbijena kao neosnovana, žalilac nema pravo na povraćaj sredstava koje je uplatio na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 7 ZJN, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik vijeća,

Melida Suljević



Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.