



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0904-7/2025

ESJN: 78608

Podgorica, 23.01.2025.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-426/25-64/1 od 20.01.2025.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku po žalbi "Batara" d.o.o. Podgorica od 04.01.2025.g. izjavljenoj protiv odluke Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 10-10-41221 od 26.12.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 23.01.2025.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba "Batara" d.o.o. Podgorica od 04.01.2025.g., pa se poništava odluka Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 10-10-41221 od 26.12.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

2. Nalaže se Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu d.o.o. Podgorica da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog rješenja otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti.

3. Sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka u iznosu od 13.360,00 eura, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vratiće "Batara" d.o.o. Podgorica, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 129/24 od 09.09.2024.g., za otvoreni postupak javne nabavke roba-nabavka i ugradnja transformatora 35/10kV snage 12,5 MVA (4 kom), Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica je, kao naručilac, donio odluku broj 10-10-41221 od 26.12.2024.g., o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača "Eminent" d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić, ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, te ponuda ponuđača "Batara" d.o.o. Podgorica, ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao trećerangirana, dok su ponuđači "BB Solar" d.o.o.

Podgorica, "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, "Čevo Solar" d.o.o. Podgorica isključeni iz postupka javne nabavke.

Ponudač "Batar" d.o.o. Podgorica je, dana 04.01.2025.g., putem ESJN, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede pravila postupka. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je pobijana odluka naručioca nezakonita iz razloga što su ponude svih ponuđača u predmetnom postupku neispravne jer su bili dužni da navedu naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđene opreme za transformatore 35/10 kV. Ističe, da je naručilac ponuđače „BB Solar“ d.o.o. Podgorica, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica i „Čevo Solar“ d.o.o. Podgorica, isključio iz postupka javne nabavke, iako je njihove ponude trebao da ocijeni neispravnim jer nijesu sačinjene u skladu sa zahtijevanim uslovom iz tenderske dokumentacije, zatim da u ponudi navedu tip, proizvođača i zemlju porijekla za specificiranu opremu. Naime, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom zahtijevao da transformatori budu opremljeni sa standardnom opremom kao što su: „....Izolatori na primarnoj strani; - Izolatori na sekundarnoj strani; - Konzervator za ulje opremljen pokazivačem nivoa ulja, sa otvorom za dolivanje ulja; - Buholc relej; - Priključna kutija sa izvedenim ožičenjem Buholc releja i kontaktnog termometra sa šemom vezivanja; - Kontaktni termometar; - Petopozicione preklopke napona (položaj 1, +5%, položaj 5, -5%); - Priklučci za uzemljenje; - Ventil za ispuštanje ulja na konzervatoru i na kazanu transformatora; - Ventil između buholca i konzervatora transformatora; - Dehidrator...“, iz čega proizilazi da su ponuđači bili dužni da u svojim ponudama postupe u skladu sa zahtijevanim uslovom iz tenderske dokumentacije i navedu tip, proizvođača i zemlju porijekla za specificiranu opremu, dok nijesu bili dužni da se izjasne u odnosu na dio zahtjeva iz tenderske dokumentacije koji se odnosi na materijale, jer naručilac u tehničkoj specifikaciji nije decidno specificirao isporuku materijala. Dalje ističe, da je ponuđač „Eminent“ d.o.o. Podgorica, u svojoj ponudi naveo: „Naziv proizvođača: Kolektor Etra, tip: 12500-35, Zemlja porijekla: Srbija“, te ponuđač „Ramel“ d.o.o. Nikšić naveo: „Nudimo: Transformator tip NT 12500-35 proizvođača Kolektor Etra Srbija“, zatim ponuđač „BB Solar“ d.o.o. Podgorica, nije naveo tip, proizvođača i zemlju porijekla, niti za transformator niti za opremu, a ponuđač „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, naveo: „tip: ShellDiala S4 ZX-I, proizvođač: Shell Diala, zemlja porijekla: Njemačka“, ali nije upisao tip, proizvođača i zemlju porijekla ponuđene opreme transformatora, dok je ponuđač „Čevo solar“ d.o.o. Podgorica, u svojoj ponudi naveo: „Zemlja porijekla: Turska, proizvođač: ATLAS TRAF0 A.S“, dakle upisao samo proizvođača i zemlju porijekla za ponuđeni trafo, bez navođenja tipa ponuđenog transformatora, ali nije upisao tip, proizvođača i zemlju porijekla ponuđene opreme transformatora. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu i poništi pobijanu odluku, naloži naručiocu da u ponovnom postupku otkloni učinjene nepravilnosti, te da mu vrati sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka.

Naručilac je dana 07.01.2025.g., dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, bez odgovora na žalbu.

Ponudač "Eminent" d.o.o. Podgorica je dana 11.01.2025.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava izjašnjenje na žalbu, u kojem, u bitnom, ističe da je svoju ponudu sačinio u svemu u skladu sa uslovom iz tenderske dokumentacije, jer je u istoj naveo proizvođača Kolektor Etra, tip NT 12500-35 i zemlju porijekla Srbija, što se odnosi na ponuđeni materijal i opremu za transformatore 35/10 kV koje je ponudio. Ističe da žalilac nijednim navodom nije dokazao niti učinio vjerovatnim da se proizvođač, tip i zemlja porijekla koje je naveo u finansijskom dijelu svoje ponude ne odnose na ponuđeni materijal i opremu za transformator 35/10 kV koji je on ponudio u svojoj ponudi.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, izjašnjenje na žalbu ponuđača "Eminent" d.o.o. Podgorica, pobijanu odluku, kao i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Osnovan je žalbeni navod žalioaca da je naručilac pobijanom odlukom propustio da utvrdi da li su ponuđači "Eminent" d.o.o. Podgorica i "Ramel" d.o.o. Nikšić, u svojim ponudama naveli naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđene opreme za transformatore 35/10kV. Ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN), propisano je da ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određeni cijenu, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 ovog člana propisano da se nakon isteka roka za dostavljanje, ponuda ne smije mijenjati i dopunjavati u dijelu podataka o ponuđaču, finansijskom dijelu, garancije ponude i podataka na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponude, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, dok je odredbom člana 133 tačka 2 ovog zakona propisano da je neispravna ponuda koja nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke, kojom je u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Nabavka i isporuka transformatora 35/10 kV", te u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke", predvidio: "Nabavka i isporuka transformatora 35/10kV snage 12.5MVA Predvidjeti transformator 35/10,5 kV, naznačenog napona namotaja 35kV i 10,5 kV, sledećih karakteristika: - Dimenzije transformatora da budu takve da njegova širina ne bude veća od 3,20m i da kad se transformator posmatra od strane 35kV izolatora njegov konzervator bude na desnoj strani; - Trofazni uljni; - Bakarni namotaji; - Nazivna snaga: 12.5 MVA; - Prenosni odnos: $35kV \pm 2 \times 2,5\% / 10,5kV$, (regulacija napona u beznaponskom stanju); - Stepen izolacije LI170, AC70/LI75, AC28; - Nazivna frekvencija: 50Hz; - Sprega: Dyn5; - Napon kratkog spoja: 7%; - Hlađenje: ONAN - Stepen efikasnosti: U skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA - Zahtjevi za transformatore snage $>3150kVA$ (SI.List Crne Gore br. 093/23 od 27. 10. 2023.) – FAZA II. Opremljen sa sljedećom standardnom opremom: - Izolatori

na primarnoj strani; - Izolatori na sekundarnoj strani; - Konzervator za ulje opremljen pokazivačem nivoa ulja, sa otvorom za dolivanje ulja; - Buhole relej; - Priključna kutija sa izvedenim ožičenjem Buhole releja i kontaktnog termometra sa šemom vezivanja; - Kontaktni termometar; - Petopozicione preklopke napona (položaj 1, +5%, položaj 5, -5%); - Priključci za uzemljenje; - Ventil za ispuštanje ulja na konzervatoru i na kazanu transformatora; - Ventil između buholca i konzervatora transformatora; - Dehidrator. U specifikaciji transformatora navesti zahtjeve u vezi sa informacijama o proizvodu i sadržini prateće tehničke dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA - Zahtjevi za transformatore snage >3150kVA (Sl.List Crne Gore br. 093/23 od 27. 10. 2023.) – FAZA II. Transformatorsko ulje, elektroizolaciono, inhibirano, mineralno ulje visoke klase sa karakteristikama po IEC 60296 Ed. 5/ 2020 (Specijalni zahtjevi) Karakteristike Standard (test metoda): a. Funkcionalne karakteristike Kinematička viskoznost na 40°C ISO 3104 Kinematička viskoznost na -30°C ISO 3104 Tačka stinjavanja ISO 3016 Sadržaj vode IEC 60814 Elektroprobojni napon IEC 60156 Gustina na 20°C ISO 12185 Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C, 50 Hz IEC 60247 b. Rafinacija/stabilnost Izgled IEC 60296 Ukupna kisjelost IEC 62021 Međupovršinski napon EN 14210 Sadržaj sumpora ISO 14596 Korozivni sumpor IEC 62535 DIN 51353 ASTM D 1275,B Sadržaj inhibitora IEC 60666 Metal pasivator IEC 60666 Sadržaj 2-furfurala IEC 61198 Sadržaj aromata IEC 60590 c. Performanse nakon testa oksidacione stabilnosti na 120°C u trajanju od 500 sati Ukupna kisjelost IEC 61125 C Talog IEC 61125 C DDF na 90°C IEC 61125 C d. Karakteristike u vezi bezbjednosti, sigurnosti i životne sredine Tačka paljenja ISO 2719 Sadržaj PCA IP 346 Sadržaj PCB IEC 61619 Napomene: Transformatorsko ulje mora biti proizvedeno na naftenskoj bazi, inhibirano, da ne sadrži specijalne aditive za snižavanje tačke stinjavanja, anti-depresante. Transformatorsko ulje mora biti isušeno tako da prilikom prijemnog ispitivanja rezultati dielektrične probojnosti ulja na uzorku uzetom iz transformatora iznosi min. 70 kV.“ Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 3. “Dodatne informacije o predmetu i postupku nabavke”, predvidio: “Napomena: Ponudač je dužan da u ponudi upiše naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme za transformatore 35/10kV. Isporučena roba mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom...“, te u tački 11 predmetne tenderske dokumentacije (Uputstvo za sačinjavanje ponude), između ostalog, predvidio: “Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude”.

Ponudač "Eminent" d.o.o. Podgorica, je u finansijskom dijelu ponude, u rubrici "Odgovor/napomena", naveo: "Nabavka i isporuka transformatora 35/10kV Nabavka i isporuka transformatora 35/10kV snage 12.5MVA Predvidjeti transformator 35/10,5 kV, naznačenog napona namotaja 35kV i 10,5 kV, sledećih karakteristika: - Dimenzije transformatora da budu takve da njegova širina ne bude veća od 3,20m i da kad se transformator posmatra od stane 35kV izolatora njegov konzervator bude na desnoj strani; - Trofazni uljni; - Bakarni namotaji; - Nazivna snaga: 12.5 MVA; - Prenosni odnos: 35kV±2x2,5%/10,5kV, (regulacija napona u beznaponskom stanju); - Step en izolacije LI170, AC70/LI75, AC28; - Nazivna frekvencija: 50Hz; - Sprega: Dyn5; - Napon kratkog spoja: 7%; - Hlađenje: ONAN - Step en efikasnosti: U skladu sa Pravilnikom o

tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA - Zahtjevi za transformatore snage >3150kVA (SI.List Crne Gore br. 093/23 od 27. 10. 2023.) – FAZA II. Opremljen sa sljedećom standardnom opremom: - Izolatori na primarnoj strani; - Izolatori na sekundarnoj strani; - Konzervator za ulje opremljen pokazivačem nivoa ulja, sa otvorom za dolivanje ulja; - Buholc relej; - Priključna kutija sa izvedenim ožičenjem Buholc releja i kontaktnog termometra sa šemom vezivanja; - Kontaktni termometar; - Petopozicione preklopke napona (položaj 1, +5%, položaj 5, -5%); - Priklučki za uzemljenje; - Ventil za ispuštanje ulja na konzervatoru i na kazanu transformatora; - Ventil između buholca i konzervatora transformatora; - Dehidrator. U specifikaciji transformatora navesti zahtjeve u vezi sa informacijama o proizvodu i sadržini prateće tehničke dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA - Zahtjevi za transformatore snage >3150kVA (SI.List Crne Gore br. 093/23 od 27. 10. 2023.) – FAZA II. Transformatorsko ulje, elektroizolaciono, inhibirano, mineralno ulje visoke klase sa karakteristikama po IEC 60296 Ed. 5/ 2020 (Specijalni zahtjevi) Karakteristike Standard (test metoda): a. Funkcionalne karakteristike Kinematička viskoznost na 40°C ISO 3104 Kinematička viskoznost na -30°C ISO 3104 Tačka stinjavanja ISO 3016 Sadržaj vode IEC 60814 Elektroprobojni napon IEC 60156 Gustina na 20°C ISO 12185 Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C, 50 Hz IEC 60247 b. Rafinacija/stabilnost Izgled IEC 60296 Ukupna kisjelost IEC 62021 Međupovršinski napon EN 14210 Sadržaj sumpora ISO 14596 Korozivni sumpor IEC 62535 DIN 51353 ASTM D 1275,B Sadržaj inhibitora IEC 60666 Metal pasivator IEC 60666 Sadržaj 2-furfurala IEC 61198 Sadržaj aromata IEC 60590 c. Performanse nakon testa oksidacione stabilnosti na 120°C u trajanju od 500 sati Ukupna kisjelost IEC 61125 C Talog IEC 61125 C DDf na 90°C IEC 61125 C d. Karakteristike u vezi bezbjednosti, sigurnosti i životne sredine Tačka paljenja ISO 2719 Sadržaj PCA IP 346 Sadržaj PCB IEC 61619 Napomene: Transformatorsko ulje mora biti proizvedeno na naftenskoj bazi, inhibirano, da ne sadrži specijalne aditive za snižavanje tačke stinjavanja, anti-depresante. Transformatorsko ulje mora biti isušeno tako da prilikom prijemnog ispitivanja rezultati dielektrične probojnosti ulja na uzorku uzetom iz transformatora iznosi min. 70 kV. NAZIV PROIZVOĐAČA: KOLEKTOR ETRA, TIP: NT 12500-35, Zemlja porijekla: Srbija.“

Ponudač "Ramel" d.o.o. Nikšić je u finansijskom dijelu ponude, u rubrici "Odgovor/napomena", naveo: "Nabavka i isporuka transformatora 35/10 kV Nabavka i isporuka transformatora 35/10 kV snage 12.5MVA Predvidjeti transformator 35/10,5 kV, naznačenog napona namotaja 35kV i 10,5 kV, sledećih karakteristika: - Dimenzije transformatora da budu takve da njegova širina ne bude veća od 3,20m i da kad se transformator posmatra od strane 35 kV izolatora njegov konzervator bude na desnoj strani; - Trofazni uljni; - Bakarni namotaji; - Nazivna snaga: 12.5 MVA; - Prenosni odnos: 35kV±2x2,5%/10,5 kV, (regulacija napona u beznaponskom stanju); - Step en izolacije LI170, AC70/LI75, AC28; - Nazivna frekvencija: 50Hz; - Sprega: Dyn5; - Napon kratkog spoja: 7%; - Hlađenje: ONAN - Step en efikasnosti: U skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA - Zahtjevi za transformatore snage >3150kVA (SI.List Crne Gore br. 093/23 od 27. 10. 2023.) – FAZA II. Opremljen sa sljedećom standardnom opremom: - Izolatori na primarnoj strani; - Izolatori na sekundarnoj strani; -

Konzervator za ulje opremljen pokazivačem nivoa ulja, sa otvorom za dolivanje ulja; - Buhole relej; - Priključna kutija sa izvedenim ožičenjem Buhole releja i kontaktnog termometra sa šemom vezivanja; - Kontaktni termometar; - Petopozicione preklopke napona (položaj 1, +5%, položaj 5, -5%); - Priklučki za uzemljenje; - Ventil za ispuštanje ulja na konzervatoru i na kazanu transformatora; - Ventil između buholca i konzervatora transformatora; - Dehidrator. U specifikaciji transformatora navesti zahtjeve u vezi sa informacijama o proizvodu i sadržini prateće tehničke dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA - Zahtjevi za transformatore snage >3150kVA (Sl.List Crne Gore br. 093/23 od 27. 10. 2023.) – FAZA II. Transformatorsko ulje, elektroizolaciono, inhibirano, mineralno ulje visoke klase sa karakteristikama po IEC 60296 Ed. 5/ 2020 (Specijalni zahtjevi) Karakteristike Standard (test metoda): a. Funkcionalne karakteristike Kinematička viskoznost na 40°C ISO 3104 Kinematička viskoznost na -30°C ISO 3104 Tačka stinjavanja ISO 3016 Sadržaj vode IEC 60814 Elektroprobojni napon IEC 60156 Gustina na 20°C ISO 12185 Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C, 50 Hz IEC 60247 b. Rafinacija/stabilnost Izgled IEC 60296 Ukupna kisjelost IEC 62021 Međupovršinski napon EN 14210 Sadržaj sumpora ISO 14596 Korozivni sumpor IEC 62535 DIN 51353 ASTM D 1275,B Sadržaj inhibitora IEC 60666 Metal pasivator IEC 60666 Sadržaj 2-furfurala IEC 61198 Sadržaj aromata IEC 60590 c. Performanse nakon testa oksidacione stabilnosti na 120°C u trajanju od 500 sati Ukupna kisjelost IEC 61125 C Talog IEC 61125 C DDF na 90°C IEC 61125 C d. Karakteristike u vezi bezbjednosti, sigurnosti i životne sredine Tačka paljenja ISO 2719 Sadržaj PCA IP 346 Sadržaj PCB IEC 61619 Napomena: Transformatorsko ulje mora biti proizvedeno na naftenskoj bazi, inhibirano, da ne sadrži specijalne aditive za snižavanje tačke stinjavanja, anti-depresante. Transformatorsko ulje mora biti isušeno tako da prilikom prijemnog ispitivanja rezultati dielektrične probojnosti ulja na uzorku uzetom iz transformatora iznosi min. 70 kV. Nudimo: Transformator tip NT 12500-35 proizvođača Kolektor Etra Srbija.“

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u odnosu na ponude ponuđača "Eminent" d.o.o. Podgorica, i "Ramel" d.o.o. Nikšić, između ostalog, naveo: "Nakon uvida u finansijski dio ponude, svake stavke ponaosob, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuđač u potpunosti ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije predmetne tenderske dokumentacije. Komisija je izvršila provjeru tačnosti finansijskog dijela u smislu postojanja aritmetičke greške i konstatovala da u finansijskom dijelu ne postoji greška. Takođe ponuđač je ispunio i uslove u pogledu načina izvršavanja predmeta javne nabavke, saglasno tenderskoj dokumentaciji.“,

Dakle, iz pobijane odluke je nejasno i ne može se utvrditi kako je naručilac zaključio da su ponude ponuđača "Eminent" d.o.o. Podgorica i „Ramel“ d.o.o. Nikšić, date u skladu sa uslovom iz tenderske dokumentacije, budući da je naručilac zahtijevao da je ponuđač dužan da u ponudi upiše naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponudjenog materijala i opreme za transformatore 35/10 kV, a ponuđač „Eminent“ d.o.o. Podgorica naveo "naziv proizvođača: Kolektor Etra, tip: NT 12500-35, zemlja porijekla: Srbija", te ponuđač „Ramel“ d.o.o. Nikšić naveo: „Transformator tip

NT 12500-35, proizvođača Kolektor Etra, Srbija“, pa se iz obrazloženja iste ne može zaključiti da li se proizvođač, tip i zemlja porijekla, koje su ovi ponuđači naveli u svojim ponudama odnose i na opremu transformatora.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponuda ponuđača „Eminet“ d.o.o. Podgorica i ponuđača „Ramel“ d.o.o. Nikšić, u naznačenom dijelu, zbog čega je pobijana odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članom 143 ZJN, te je kao takvu osnovom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano, a što je dužan da učini, shodno članu 192 stav 3 ZJN.

Budući da je su ponuđači „BB Solar“ d.o.o. Podgorica, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica i „Čevo Solar“ d.o.o. Podgorica, isključeni iz postupka javne nabavke, to Komisija za zaštitu prava nije razmatrala ostale žalbene navode žalioaca koji se odnose na ispravnost ponuda ovih ponuđača, jer isti nijesu od uticaja na drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari.

S obzirom, da je žalba usvojena, Komisija za zaštitu prava će žaliocu vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 13.360,00 eura, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.

Predsjednik vijeća,
Marina Mitrović

