



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0906-37/2025

ESJN: 80811

Podgorica, 14.02.2025.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-426/25-64/1 od 20.01.2025.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24) i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku po žalbi „Eminent“ DOO Podgorica od 27.01.2025.g., izjavljenoj protiv odluke Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica broj 10-10-757 od 16.01.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 14.02.2025.g., donijela je

### RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba „Eminent“ DOO Podgorica od 27.01.2025.g., pa se poništava odluka Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica broj 10-10-757 od 16.01.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

2. Nalaže se Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu DOO Podgorica da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog rješenja otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti.

3. Sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka u iznosu od 4.850,00 eura, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vratiće „Eminent“ DOO Podgorica, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

### Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 149/24 od 17.10.2024.g. za otvoreni postupak javne nabavke roba - TS projekat Scada faza II, po partijama, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica je, kao naručilac, donio odluku broj 10-10-757 od 16.01.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najopovoljnija za partiju 1 (Digitalni releji) izabrana ponuda ponuđača „Electro team“ DOO Budva, zatim ponuda ponuđača „Eminent“ DOO Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, ponuda ponuđača „Stradex Commerce“ DOO Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao trećerangirana, ponuda ponuđača „Novi Volvox“ DOO Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao četvrtorangirana, ponuda ponuđača „Ramel“ DOO Nikšić ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao petorangirana, te ponuda ponuđača „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao šestorangirana.

Ponuđač „Eminent“ DOO Podgorica je dana 27.01.2025.g., putem ESJN, izjavio Komisiji

za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca zbog nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je pobijana odluka nezakonita, iz razloga što je naručilac ponudu ponuđača „Electro team” DOO Budva ocijenio kao ispravnu, iako je ista neispravna, iz razloga što ovaj ponuđač nije dostavio dokumentaciju u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, zatim iz razloga što je ponudio robu za koju nije dokazao da odgovara traženim karakteristikama iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, te iz razloga što je dao ponudu sa varijantama. Dalje, ističe da je ponuda ponuđača „Electro team” DOO Budva neispravna iz razloga što ovaj ponuđač nije uz ponudu u skladu sa uslovom iz tenderske dokumentacije dostavio traženo ovlaštenje (autorizacija) proizvođača ili ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača releja ABB Oy, u kojem je navedeno da je ponuđač „Electro team” DOO Budva osposobljen za isporuku ponuđenih releja. Takođe, ističe da je ponuda ponuđača „Electro team” DOO Budva neispravna i iz razloga što ovaj ponuđač nije zadovoljio traženi uslov iz tenderske dokumentacije, jer nije dostavio tehničku dokumentaciju proizvođača kojom će se potvrditi usaglašenost ponuđenih releja sa traženim karakteristikama. Naime, ističe da dostavljena tehnička dokumentacija proizvođača REX615\_pg\_001867\_Ena.pdf ne sadrži sve što je traženo uslovima iz tenderske dokumentacije za potrebe potvrđivanja usaglašenosti nujenih releja sa traženim karakteristikama: tip koji je naveden u finansijskom dijelu ponude (REX615A10GN+AIM16+AIM6+APP1+APP3+APP4+APP5+BIO5+CMPI+COM37+HMI1+PCL1+PSM4+SCT1); model; porudžbeni broj i ostale tražene karakteristike: rezolucija LCD displeja min 128x128pix; Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja; binarni ulazi min 14; binarni izlazi min 10. Smatra da je ponuda ponuđača „Electro team” DOO Budva neispravna, iz razloga što je u finansijskom dijelu u bitnim karakteristikama predmeta nabavke neprecizna i sadrži alternativnosti: "Rezolucija LCD displeja min 128x128pix; Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja; binarni ulazi min 14; binarni izlazi min 10". Naime, ističe da su navedene karakteristike samo prepisane iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, a nijesu precizirane u bitnim karakteristikama predmeta nabavke, pa se može zaključiti da je ponuda ponuđača „Electro team” DOO Budva podnešena sa varijantama. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava poništi ožalbenu odluku i vrati predmet na ponovni postupak i odlučivanje, te da mu vrati naknadu za vođenje postupka po žalbi.

Naručilac je dana 04.02.2025.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, sa odgovorom na žalbu, u kojem, u bitnom ističe, da je ponuđač „Electro team” DOO Budva dostavio ovlaštenje u originalu na engleskom jeziku, koje sadrži odrednicu vezanu za ponuđača „qualified”. Naime, ističe da je odrednicu „qualified”, sudski tumač u ovom slučaju preveo sa „kvalifikovan”, iako je jednako tako mogao prevesti sa „osposobljen”, jer ova odrednica ima isto suštinsko značenje u kontekstu u kojem je riječ upotrijebljena, u prilog čega je dostavio i dodatno tumačenje sudskog tumača angažovanog od strane ponuđača „Electro team” DOO Budva. Dalje, ističe da je njegova Komisija izvršila detaljnu provjeru značenja riječi „qualified”, kako na internetu u elektronskim prevodiocima, tako i u relevantnim rječnicima engleskog jezika, te ustanovila isto što i sudski vještak da se ova riječ može prevesti na više načina, a jedan od njih je „osposobljen”. Takođe, ističe da je ponuđač „Electro team” DOO Budva u finansijskom dijelu ponude naveo da nudi uređaj REX615A10GN+AIM16+AIM6+APP1+APP3+APP4+APP5+B105+CMPI+COM37+HMI1+PCL1+PSM4+SCTI, te dostavio dokument REX615\_pg\_001867 Fana, odnosno tehničko uputstvo za ponuđeni uređaj, koje posjeduje navedene karakteristike ponuđenog uređaja: proizvođač, tip, model, kao i oznake iz narudžbenog koda koje su pojašnjene svaka ponaosob. Dalje, ističe da između ostalih oznake B105 AIM6 AIM16 i PSM4 iz narudžbenog koda označavaju koliko uređaj posjeduje binarnih ulaza i izlaza, te da, u konkretnom slučaju, B105 označava 8BI+4BO (8

binarnih ulaza i 4 binarna izlaza), zatim da AIM6 označava 5VT+4BI (5 naponskih ulaza i 4 binarna ulaza), da AIM16 označava 4CT (10 1/5A)+4BI (4 strujna ulaza i 4 binarna ulaza), te da PSM4 označava da je napon napajanja u opseзима 60-250Vdc;100-240Vac i 6BO (6 binarnih izlaza). Naglašava da navedeno u konačnom znači da ponuđeni uređaj posjeduje 16 binarnih ulaza i 10 binarnih izlaza, te da referenca u dostavljenom dokumentu Relays-Online vodi na internet stranicu gdje se dalje unošenjem narudžbenog koda mogu provjeriti osnovne karakteristike ponuđenog uređaja. Takođe, naglašava da reference iz dostavljenog dokumenta [www.abb.com/substationautomation](http://www.abb.com/substationautomation), [www.go.abb/digitalsubstations](http://www.go.abb/digitalsubstations), [www.abb.com/mediumvoltage](http://www.abb.com/mediumvoltage), [www.abb.com/relion](http://www.abb.com/relion) vode do internet stranica na kojima je dostupna dodatna tehnička dokumentacija koja potvrđuje sve navedene karakteristike ponuđenog uređaja, te da se na internet stranici <https://techdoc.relays.protection-control.abb/r/REX615-Technical-Manual/PCL1/en-US/REX615Technical-Manual> nalazi detaljno tehničko uputstvo, iz koga se može zaključiti da ponuđeni relej posjeduje: displej rezolucije 128x128 piksela, 6 grupa podešenja, funkciju hladnog starta kao i ostale tražene karakteristike. Dalje, ističe da tenderskom dokumentacijom nije predvidio mogućnost podnošenja ponude sa varijantama, te da je ponuđač „Electro team“ DOO Budva popunio finansijski dio ponude u potpunosti u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, jer tenderskom dokumentacijom nije predvidio da su ponuđači dužni da se precizno odrede u vezi zahtjeva iz iste, već su samo bili dužni da zadovolje tražene uslove, što je ovaj ponuđač i učinio, u prilog čega se poziva na rješenja Komisije za zaštitu prava broj UP. 0907-99/2024 od 09.05.2024.g., broj UP. 0905-105/2024 od 17.05.2024.g. i broj UP. 0904-335/2024 od 29.11.2024.g. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu.

Ponuđač „Electro team“ DOO Budva, je dana 29.01.2025.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava izjašnjenje na žalbu, u kojem, u bitnom, ističe da je dostavio ovlaštenje u originalu na engleskom jeziku, koje sadrži odrednicu vezanu za ponuđača „qualified“, koju je sudski tumač u ovom slučaju preveo sa „kvalifikovan“, iako je jednako tako mogao prevesti sa „osposobljen“, jer ova odrednica ima isto suštinsko značenje u kontekstu u kojem je riječ upotrijebljena. Dalje, ističe da su u tehničkoj dokumentaciji jasno navedene karakteristike ponuđenog releja: proizvođač, tip, model i porudžbeni kod, te da su sve odrednice ponuđenog releja upisane u finansijskom dijelu njegove ponude, pa se svaka oznaka može pojedinačno naći u dostavljenoj dokumentaciji, provjeriti njeno značenje i sl. Posebno ističe da iz dostavljene tehničke dokumentacije i referenci navedenih u dostavljenoj dokumentaciji proizilazi da ponuđeni relej ima displej rezolucije 128x128 piksela, hladni start sa 6 grupa podešenja, binarnih ulaza 16, binarnih izlaza 10, te da su svi ovi podaci dostupni na: [www.abb.com/substationautomation](http://www.abb.com/substationautomation), [www.go.abb/digitalsubstations](http://www.go.abb/digitalsubstations), [www.abb.com/mediumvoltage](http://www.abb.com/mediumvoltage), [www.abb.com/relion](http://www.abb.com/relion). Dalje, ističe da je u finansijskom dijelu svoje ponude jasno potvrdio da je ponudio baš ono što je naručilac zahtijevao, te da je njegova ponuda ispravna, u prilog čega se poziva na rješenja Komisije za zaštitu prava broj UP. 0907-99/2024 od 09.05.2024.g., broj UP. 0905-105/2024 od 17.05.2024.g. i broj UP. 0904-335/2024 od 29.11.2024.g. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, izjašnjenje na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Neosnovan je žalbeni navod žalioca da je ponuda ponuđača „Electro team“ DOO Budva neispravna iz razloga što ovaj ponuđač nije uz ponudu u skladu sa uslovom iz tenderske dokumentacije dostavio traženo ovlaštenje (autorizacija) proizvođača ili ovlašćenog distributera

(ovlaštenog zastupnika) proizvođača releja ABB Oy, u kojem je navedeno da je ponuđač „Electro team“ DOO Budva osposobljen za isporuku ponuđenih releja. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke za partiju 1, u dijelu „Drugi uslovi“, predvidio: „Partija 1: Ponuđači su dužni u ponudi za svaku stavku tehničke specifikacije dostaviti pisano ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača čiju robu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke i da je osposobljen za isporuku iste. U slučaju dostavljanja ovlaštenja izdatog od ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača robe neophodno je dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača robe u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenutog ovlaštenja/autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik) proizvođača robe te da je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača robe da za potrebe predmetnog nadmetanja izda ovlaštenje u ime proizvođača robe da je neko privredno društvo (treće lice) ovlašćeno da nudi robu ovog proizvođača i da je to privredno društvo (treće lice) osposobljeno za isporuku iste“.

Ponuđač „Electro team“ DOO Budva je uz ponudu dostavio ovlaštenje proizvođača ABB Oy, Vassa, Finska od 10.11.2024.g., na engleskom jeziku, u kojem je, između ostalog, navedeno: „Who is qualified to submit a Bid for the REX615 control and protection relay, manufactured by us and to subsequently negotiate and sign the Contract on their behalf“, te prevod ovog ovlaštenja sa engleskog na crnogorski jezik ovjeren od strane Ane Ponoš, sudskog tumača za engleski jezik, u kojem je, između ostalog, navedeno: „Projekat: TS projekat Scada faza II: Partija 1: Digitalni releji, broj tenderske dokumentacije - 149/24 od 17.10.2024. Primalac: Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o Ivana Milutinovića 12 81000 Podgorica Mi, niže potpisano privredno društvo ABB Oy, zvanični proizvođač kontrolnih i zaštitnih releja, sa postrojenjima na adresi Muottitie 2A, FI-65101, Vaasa, Finska, ovlašćujemo društvo: ELECTRO TEAM d.o.o. Poljice bb 85310 Budva Crna Gora koje je kvalifikovano da preda ponudu za kontrolni i zaštitni relej REX615 naše proizvodnje i da naknadno pregovara uslove i potpiše Ugovor u svoje ime. Ovim dajemo našu punu garanciju i jemstvo u skladu sa standardnim uslovima i odredbama društva ABB Oy za garanciju proizvoda iz robe naše proizvodnje za učešće na ovom pozivu za dostavljanje ponuda“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Electro team“ DOO Budva, između ostalog, naveo: „ABB Oy MAF.pdf Ovlaštenje proizvođača izdato od strane ABB oy dana 11.11.2024.godine kojim se potvrđuje da je društvo Electro Team doo Budva ovlašćeno da ponudi relej tipa REX615 iz njihovog proizvodnog programa... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELECTRO TEAM, zadovoljila sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom i ZJN, te daje ponuda ovog ponuđača ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Cme Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023.godine, 11/23 i 084/24) tj. ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona, kao ni razloge za isključenje iz člana 108“.

Ponuđač „Electro team“ DOO Budva je uz izjašnjenje na žalbu dostavio izjavu Ane Ponoš,

sudskog tumača za engleski jezik, u kojem je navedeno: „Na zahtjev društva Electro Team doo Budva od 04.12.2024. godine za prevođenje dva akta pod nazivima „ABB Warranty Statement” i „ABB Manufacturer's Authorization”, dana 05.12.2024. godine dostavila sam skenirani prevod putem elektronske pošte, kao i ovjereni prevod u prostorije društva, naslovljene „ABB Garantna izjava” i „ABB Ovlašćenje proizvođača”. S tim u vezi, želim da pojasnim da sam pojam qualified iz akta „ABB Manufacturer's Authorization”, prevela pojmom kvalifikovan. Međutim, u svrhu pojašnjenja prevoda za potrebe izjašnjenja ponuđača na navode žalbe drugog ponuđača, želim da pojasnim da se pojam qualified može prevesti i kao osposobljen. U prilog tome dostavljam stranice iz nekoliko rječnika, radi potvrde ovog pojašnjenja“, u prilog koje izjave je dostavila izvode iz Privredno poslovnog rječnika, Marija Landa, Građevinska knjiga ad, Novi Sad, 2007; Rečnika englesko-srpskohrvatski, Branislav Grujić, Obod, Cetinje, 1974.; Novog englesko-hrvatskog rječnika, Zeljko Bujaš, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2019.; Leksikona stranih reči i izraza, Milan Vujaklija, Prosvjeta, Beograd 2007.; Rječnika prava i međunarodnih i poslovnih odnosa, Milica Gačić, Školska knjiga, Zagreb, 2010.; u kojima je navedeno da se riječ „qualified” sa engleskog na crnogorski jezik može prevesti i kao „sposoban, osposobljen, podoban”.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je ponuđač „Electro team” DOO Budva u cilju dokazivanja ispunjenosti zahtijevanog uslova iz predmetne tenderske dokumentacije dostavio prevod ovlašćenja proizvođača ABB Oy, Vassa, Finska od 10.11.2024.g., sa engleskog na crnogorski jezik, ovjeren od strane Ane Ponoš, sudskog tumača za engleski jezik, u kojem je navedeno da je ovaj ponuđač kvalifikovan da preda ponudu za kontrolni i zaštitni relej REX615. Međutim, budući da iz pojašnjenja prevoda Ane Ponoš, sudskog tumača za engleski jezik, koje je ponuđač „Electro team” DOO Budva dostavio uz izjašnjenje na žalbu, proizilazi da se pojam „qualified” može prevesti i kao osposobljen, na što nesporno upućuju i riječnici koji su navedeni u prilogu pojašnjenja, to Komisija za zaštitu prava, u potpunosti prihvatajući pojašnjenje prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik, nalazi da je dokaz koji je dostavio ovaj ponuđač validan za dokazivanje zahtijevanog uslova iz tenderske dokumentacije.

Neosnovan je žalbeni navod žalioca da je ponuda ponuđača „Electro team” DOO Budva neispravna, iz razloga što je u finansijskom dijelu u bitnim karakteristikama predmeta nabavke neprecizna i sadrži altemativnosti: "Rezolucija LCD displeja min 128x128pix; Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja; binarni ulazi min 14; binarni izlazi min 10“. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke za partiju 1, kojom je u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Digitalni releji”, te u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, između ostalog, predvidio: „Trofazni usmjereni prekostrujni i usmjereni zemljospojni relej mjerenje napona i struja korištenjem mjernih transformatora. Konstruktivni podaci:... - Rezolucija LCD displeja min 128x128pix... Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja... Ulazno-izlazni kapacitet: - binarni ulazi min 14 - binarni izlazi min 10...“, te u tački 12 stav 1 iste dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ponudač „Electro team“ DOO Budva je u finansijskom dijelu ponude, u rubrici „Odgovor“, između ostalog, naveo: „Digitalni releji Trofazni usmjereni prekostrujni i usmjereni zemljospojni relej mjerenje napona i struja korištenjem mjernih transformatora. Konstruktivni podaci: ... - Rezolucija LCD displeja min 128x128pix... - Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja... Ulazno-izlazni kapacitet: - binarni ulazi min 14 - binarni izlazi min 10...“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Electro team“ DOO Budva, između ostalog, naveo: „Nakon uvida u finansijski dio ponude, svake stavke ponaosob, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponudač u postpunosti ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije predmetne tenderske dokumentacije... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELECTRO TEAM, zadovoljila sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom i ZJN, te daje ponuda ovog ponuđača ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Cme Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023.godine, 11/23 i 084/24) tj. ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona, kao ni razloge za isključenje iz člana 108“.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je ponudač „Electro team“ DOO Budva u finansijskom dijelu svoje ponude, u rubrici „Odgovor“ prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke „Rezolucija LCD displeja min 128x128pix“; „Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja“; „binarni ulazi min 14“; „binarni izlazi min 10“. Naime, budući da naručilac predmetnom tenderskom dokumentacijom nije dao uputstvo, niti pojašnjenje kako da ponuđači u finansijskom dijelu ponude koriste formulacije tehničkih karakteristika iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, već je predmetnom tenderskom dokumentacijom dato uputstvo kojim je predviđeno da se ponude sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, to Komisija za zaštitu prava nalazi da činjenica da je ponudač „Electro team“ DOO Budva prepisao prethodno navedene bitne karakteristike predmeta nabavke na način kako ih je naručilac predvidio tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, ne može predstavljati razlog za neispravnost ponude ovog ponuđača u naznačenom dijelu.

Osnovan je žalbeni navod žalioaca da je naručilac pobijanom odlukom propustio da utvrdi da li je ponudač „Electro team“ DOO Budva dostavljenom tehničkom dokumentacijom proizvođača potvrdio usaglašenost ponuđenih releja sa traženim karakteristikama koje se odnose na model, porudžbeni broj i ostale tražene karakteristike: rezolucija LCD displeja min 128x128pix; hladni start - najmanje četiri grupe podešenja; binarni ulazi min 14; binarni izlazi min 10. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke za partiju 1, kojom je u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Digitalni releji“, te u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Trofazni usmjereni prekostrujni i usmjereni zemljospojni relej mjerenje napona i struja korištenjem mjernih transformatora. Konstruktivni podaci: - ugradni (na lim), - priključne stezaljke su na zadnjoj strani uređaja - Naznačena frekvencija 50 Hz - Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A(1A) izmjenjivo - Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A(1A) izmjenjivo - Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora 100 V - Naznačeni

jednosmjerni pomoćni napon 110 V DC - LCD displejem sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme - Rezolucija LCD displeja min 128x128pix - Dimenzije LCD displeja visina min 50mm x širina min 40mm - Dimenzije relejnog uređaja (montažni otvor): - montažna širina ne viša od 220 mm - montažna visina ne viša od 266 mm - montažna dubina ne viša od 230 mm (u slučaju dubine releja sa klemama unutar ormara veće od 175mm, potrebno je sa relejem isporučiti i montažni set za nadgradnu ugradnju na vrata ormara) Funkcije zaštite: - Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva ANSI OZNAKA - 50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristike (za minimum jedan stepen): konačno vrijeme, inverzna karakteristika) - Neusmjerena prekostrujna zaštita od dozemnih kratkih spojeva ANSI OZNAKA - 50N/51N (dva stepena) - Zaštita od nesimetričnog opterećenja ANSI OZNAKA- 46 (dva stepena) - Termička zaštita od preopterećenja ANSI OZNAKA - 49 - Usmjerena prekostrujna zaštita ANSI OZNAKA - 67 (dva stepena) - Usmjerena zemljospojna zaštita ANSI OZNAKA - 67N (dva stepena) (mogućnost biranja vrste algoritma, uključujući admitantnu metodu Y0) - Nadnaponske zaštite ANSI OZNAKA – 59 - Podnaponske zaštite ANSI OZNAKA – 27 - Prenaponske zemljospojna zaštita ANSI OZNAKA - 59N(dva stepena) - Zaštita od otkaza prekidača ANSI OZNAKA - 50BF ANSI OZNAKA (žičana veza) - Kontrola isključnih krugova prekidača ANSI OZNAKA 74TC - Blokada do resetovanja signala ANSI OZNAKA 86 - Sa lokatorom kvarova ANSI OZNAKA 21FL - Automatski ponovni uklop ANSI OZNAKA (APU) 79 - Stabilizacija po drugom harmoniku - Mogućnost odabira računate-mjerene vrijednosti nulte komponente struje i napona kod usmjerene zemljospojne zaštite - Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja - konfigurabilna LED signalizacija (min 8 led dioda) Komunikacioni interfejs: - pristup sa prednje strane, za lokalni pristup i parametrisiranje - sa zadnje strane interfejs (IEC 61850 edicija 2) za vezu na SCADA sistem (LC-Duplex connector ili ekvivalent, multimode – fiber, prsten) - mogućnost komunikacije GOOSE porukama - mogućnost sinhronizacije vremena po protokolu PTP (IEEE1588 Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems)(Master/Slave). Ulazno-izlazni kapacitet: - četiri strujna ulaza - četiri naponska ulaza - kontakt za samonadzor kom. 1 - binarni ulazi min 14 - binarni izlazi min 10 Funkcije mjerenja: - Mjerenje faznih napona - Mjerenje linijskih napona - Mjerenje struja - Mjerenje aktivne snage - Mjerenje reaktivne snage - Mjerenje faktora snage - Mjerenje aktivne energije - Mjerenje reaktivne energije - Osnovna power quality mjerenja (THD analiza) Funkcije nadzora procesa i stanja: - Funkcija snimanja minimum 8 zadnjih kvarova u mreži - Funkcija samonadzora Funkcije upravljanja: - komandovanje rasklopnom opremom ćelije preko tastature, - izbor nivoa upravljanja (lokalno/daljinski) - korisničko definisana logika. Komunikacioni jezik: engleski Minimalni period garancije za sve upravljačke i zaštitne uređaje treba da bude opet (5) godina. Garancija mora biti potpisana i ovjerena od strane proizvođača (fabrike) opreme i u tom dokumentu proizvođač (fabrika) bi trebalo da jasno navede da je period garancije za isporučenu opremu barem pet (5) godina. Dostaviti certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije za zaštitne releje kojim se potvrđuje da su isti u skladu sa standardima: IEC 60255-27 ili ekvivalentnim – Izolacioni nivo IEC 60255-26 ili ekvivalentnim – Imunitet na elektromagnetne buke IEC 60255-21-1 ili ekvivalentnim – Vibracije IEC 60255-21-2 ili ekvivalentnim – udar Za nudene mikroprocesorske relejne uređaje za zaštitu i upravljanje, ponuđači treba da uz ponudu dostave certifikat o saobraznosti sa IEC 61850, Edition 2, izdate od strane nezavisne akreditovane laboratorije, koji minimalno mora da obuhvati kriterijume i ispitivanja obuhvaćena sledećim ili njima

odgovarajućim standardima: - IEC 61850-6 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-6) - Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Dio 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju u električnim podstanicama koje se odnose na IED - IEC 61850-7-1 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-7-1) - Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Dio 7-1: Osnovna komunikaciona struktura - Principi i modeli - IEC 61850-7-4 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-7-4) - Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Dio 7-4: Osnovna komunikaciona struktura za podstanice i napojne vodove - IEC 61850-8-1 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-8-1) - Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Dio 8-1: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) — Preslikavanje na MMS (prema ISO 9506-1 i ISO 9506-2) i prema ISO/IEC 8802-3 Uz ponudu je potrebno dostaviti i tehničku dokumentaciju proizvođača ili izvod iz tehničke dokumentacije kojim se jasno i nedvosmisleno potvrđuje potpuna usaglašenost nudenog relejnog uređaja sa traženim karakteristikama (potrebno je da sadrži naziv proizvođača, tip, model, porudžbeni broj, funkcije, karakteristike, dimenzije i ostale tražene karakteristike). Organizovanje fabričkog ispitivanja (FAT) releja, kojem će prisustvovati 3(tri) predstavnika Naručioća. Obezbjedjivanje avionskog prevoza i smještaja u hotelu sa najmanje 4 zvjezdice (na bazi polupansiona) za predstavnike Naručioća koji će prisustvovati FAT-u. Organizovanje obuke za korišćenje softvera za relejnu zaštitu, na lokaciji Izvođača ili proizvođača, od strane licenciranog iskusnog visoko stručnog nastavnog kadra (predavač (ili kompanija u kojoj je predavač zaposlen) licenciran za održavanje obuke od strane proizvođača predmetne opreme), za dvije grupe po 3 (tri) predstavnika Naručioća, na način da se obuka jedne grupe može organizovati tek po završetku obuke druge grupe. Dužina trajanja obuke za svaku grupu pojedinačno je najmanje četiri(4) dana. Obuka mora biti tako osmišljena da osigura da predstavnici Naručioća postignu puno razumjevanje sistema za relejnu zaštitu u vezi rada, održavanja i ispitivanja sistema. Izvođač je dužan da pripremi dokumentaciju za obuku i odgovarajuću opremu. Izvođač je dužan da za predstavnike Naručioća obezbjedi adekvatne priručnike za obuku na engleskom i prevedene na crnogorski (srpski, hrvatski, bošnjački) jezik i dostavi ih Naručioću najmanje četrdeset pet (45) dana prije početka obuke. Nakon završene obuke i sprovedene provjere znanja Izvođač je u obavezi da obezbjedi izdavanje odgovarajućih sertifikata koji potvrđuju da su predstavnici Naručioća u potpunosti osposobljeni za korišćenje i održavanje. Izvođač je u obavezi da u slučaju organizovanja obuke na teritoriji Crne Gore obezbjedi prevoz za predstavnike Naručioća. U slučaju organizovanja obuke van Crne Gore Izvođač je u obavezi da organizuje avionski prevoz i smještaj u hotelu sa najmanje 4 zvjezdice( na bazi polupansiona) za predstavnike Naručioća koji će prisustvovati obuci. Troškove putovanja, viza i smještaja osoblja Naručioća snosi Isporučilac Dostavljanje detaljnih tehničkih uputstava za ponuđene releje na engleskom i crnogorskom jeziku; Isporučka svih potrebnih softverskih alata i licenci neophodnih za konfiguraciju i parametrizaciju funkcije zaštita, alarma i indikacije, kao i parametrizaciju funkcija logičko-upravljačke funkcije - GOOSE mehanizmi, konfigurisanje \* .scd, \* .icd, \* .cid datoteka Licenca mora mora biti „prenosiva“ tj. da je moguća instalacija softvera prilikom zamjene neispravnih računara; Sve navedene licence moraju biti sa dodjeljenim administratorskim pravima”. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke za partiju 1, u dijelu „Drugi uslovi“, predvidio: „Za Partiju 1: Uz ponudu je potrebno dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača ili izvod iz tehničke dokumentacije kojim se jasno i

nedvosmisleno potvrđuje potpuna usaglašenost nudene robe sa traženim karakteristikama (potrebno je da sadrži naziv proizvođača, tip, model, porudžbeni broj i ostale tražene karakteristike)“.

Ponudač „Electro team“ DOO Budva je u finansijskom dijelu ponude, u rubrici „Odgovor“, naveo: „Digitalni releji Trofazni usmjereni prekostrujni i usmjereni zemljospojni relej mjerenje napona i struja korištenjem mjernih transformatora. Konstruktivni podaci: - ugradni (na lim), - priključne stezaljke su na zadnjoj strani uređaja - Naznačena frekvencija 50 Hz - Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A(1A) izmjenjivo - Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A(1A) izmjenjivo - Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora 100 V - Naznačeni jednosmjerni pomoćni napon 110 V DC - LCD displejem sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme - Rezolucija LCD displeja min 128x128pix - Dimenzije LCD displeja visina min 50mm x širina min 40mm - Dimenzije relejnog uređaja (montažni otvor): - montažna širina ne viša od 220 mm - montažna visina ne viša od 266 mm - montažna dubina ne viša od 230 mm (u slučaju dubine releja sa klemama unutar ormara veće od 175mm, potrebno je sa relejem isporučiti i montažni set za nadgradnu ugradnju na vrata ormara) Funkcije zaštite: - Neusmjerena prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva ANSI OZNAKA - 50/51 (četiri stepena; mogućnost biranja karakteristike (za minimum jedan stepen): konačno vrijeme, inverzna karakteristika) - Neusmjerena prekostrujna zaštita od dozemnih kratkih spojeva ANSI OZNAKA - 50N/51N (dva stepena) - Zaštita od nesimetričnog opterećenja ANSI OZNAKA- 46 (dva stepena) - Termička zaštita od preopterećenja ANSI OZNAKA - 49 - Usmjerena prekostrujna zaštita ANSI OZNAKA - 67 (dva stepena) - Usmjerena zemljospojna zaštita ANSI OZNAKA - 67N (dva stepena) (mogućnost biranja vrste algoritma, uključujući admitantnu metodu Y0) - Nadnaponske zaštite ANSI OZNAKA – 59 - Podnaponske zaštite ANSI OZNAKA – 27 - Prenaponske zemljospojna zaštita ANSI OZNAKA - 59N(dva stepena) - Zaštita od otkaza prekidača ANSI OZNAKA - 50BF ANSI OZNAKA (žičana veza) - Kontrola isključnih krugova prekidača ANSI OZNAKA 74TC - Blokada do resetovanja signala ANSI OZNAKA 86 - Sa lokatorom kvarova ANSI OZNAKA 21FL - Automatski ponovni uklop ANSI OZNAKA (APU) 79 - Stabilizacija po drugom harmoniku - Mogućnost odabira računate-mjerene vrijednosti nulte komponente struje i napona kod usmjerene zemljospojne zaštite - Hladni start - najmanje četiri grupe podešenja - konfigurabilna LED signalizacija (min 8 led dioda) Komunikacioni interfejs: - pristup sa prednje strane, za lokalni pristup i parametrisiranje - sa zadnje strane interfejs (IEC 61850 edicija 2) za vezu na SCADA sistem (LC-Duplex connector ili ekvivalent, multimode – fiber, prsten) - mogućnost komunikacije GOOSE porukama - mogućnost sinhronizacije vremena po protokolu PTP (IEEE1588 Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems)(Master/Slave). Ulazno-izlazni kapacitet: - četiri strujna ulaza - četiri naponska ulaza - kontakt za samonadzor kom. 1 - binarni ulazi min 14 - binarni izlazi min 10 Funkcije mjerenja: - Mjerenje faznih napona - Mjerenje linijskih napona - Mjerenje struja - Mjerenje aktivne snage - Mjerenje reaktivne snage - Mjerenje faktora snage - Mjerenje aktivne energije - Mjerenje reaktivne energije - Osnovna power quality mjerenja (THD analiza) Funkcije nadzora procesa i stanja: - Funkcija snimanja minimum 8 zadnjih kvarova u mreži - Funkcija samonadzora Funkcije upravljanja: - komandovanje rasklopnom opremom ćelije preko tastature, - izbor nivoa upravljanja (lokalno/daljinski) - korisničko definisana logika. Komunikacioni jezik: engleski Minimalni period garancije za sve upravljačke i zaštitne uređaje treba da bude opet (5)

godina. Garancija mora biti potpisana i ovjerena od strane proizvođača (fabrike) opreme i u tom dokumentu proizvođač (fabrika) bi trebalo da jasno navede da je period garancije za isporučenu opremu barem pet (5) godina. Dostaviti certifikat izdat od ovlaštene akreditovane institucije za zaštitne releje kojim se potvrđuje da su isti u skladu sa standardima: IEC 60255-27 ili ekvivalentnim – Izolacioni nivo IEC 60255-26 ili ekvivalentnim – Imunitet na elektromagnetne buke IEC 60255-21-1 ili ekvivalentnim – Vibracije IEC 60255-21-2 ili ekvivalentnim – udar Za nuđene mikroprocesorske relejne uređaje za zaštitu i upravljanje, ponuđači treba da uz ponudu dostave sertifikat o saobraznosti sa IEC 61850, Edition 2, izdate od strane nezavisne akreditovane laboratorije, koji minimalno mora da obuhvati kriterijume i ispitivanja obuhvaćena sledećim ili njima odgovarajućim standardima: - IEC 61850-6 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-6) - Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Dio 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju u električnim podstanicama koje se odnose na IED - IEC 61850-7-1 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-7-1) - Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Dio 7-1: Osnovna komunikaciona struktura - Principi i modeli - IEC 61850-7-4 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-7-4) - Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Dio 7-4: Osnovna komunikaciona struktura za podstanice i napojne vodove - IEC 61850-8-1 ili odgovarajući standard (MEST EN 61850-8-1) - Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Dio 8-1: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) — Preslikavanje na MMS (prema ISO 9506-1 i ISO 9506-2) i prema ISO/IEC 8802-3 Uz ponudu je potrebno dostaviti i tehničku dokumentaciju proizvođača ili izvod iz tehničke dokumentacije kojim se jasno i nedvosmisleno potvrđuje potpuna usaglašenost nuđenog relejnog uređaja sa traženim karakteristikama (potrebno je da sadrži naziv proizvođača, tip, model, porudžbeni broj, funkcije, karakteristike, dimenzije i ostale tražene karakteristike). Organizovanje fabričkog ispitivanja (FAT) releja, kojem će prisustvovati 3(tri) predstavnika Naručioca. Obezbeđivanje avionskog prevoza i smeštaja u hotelu sa najmanje 4 zvezdice (na bazi polupansiona) za predstavnike Naručioca koji će prisustvovati FAT-u. Organizovanje obuke za korišćenje softvera za relejnu zaštitu, na lokaciji Izvođača ili proizvođača, od strane licenciranog iskusnog visoko stručnog nastavnog kadra (predavač (ili kompanija u kojoj je predavač zaposlen) licenciran za održavanje obuke od strane proizvođača predmetne opreme), za dvije grupe po 3 (tri) predstavnika Naručioca, na način da se obuka jedne grupe može organizovati tek po završetku obuke druge grupe. Dužina trajanja obuke za svaku grupu pojedinačno je najmanje četiri(4) dana. Obuka mora biti tako osmišljena da osigura da predstavnici Naručioca postignu puno razumjevanje sistema za relejnu zaštitu u vezi rada, održavanja i ispitivanja sistema. Izvođač je dužan da pripremi dokumentaciju za obuku i odgovarajuću opremu. Izvođač je dužan da za predstavnike Naručioca obezbedi adekvatne priručnike za obuku na engleskom i prevedene na crnogorski (srpski, hrvatski, bošnjački) jezik i dostavi ih Naručiocu najmanje četrdeset pet (45) dana prije početka obuke. Nakon završene obuke i sprovedene provjere znanja Izvođač je u obavezi da obezbedi izdavanje odgovarajućih sertifikata koji potvrđuju da su predstavnici Naručioca u potpunosti osposobljeni za korišćenje i održavanje. Izvođač je u obavezi da u slučaju organizovanja obuke na teritoriji Crne Gore obezbedi prevoz za predstavnike Naručioca. U slučaju organizovanja obuke van Crne Gore Izvođač je u obavezi da organizuje avionski prevoz i smeštaj u hotelu sa najmanje 4 zvezdice (na bazi polupansiona) za predstavnike Naručioca koji će prisustvovati obuci. Troškove putovanja, viza i smeštaja osoblja Naručioca snosi Isporučilac Dostavljanje detaljnih tehničkih uputstava za

ponuđene releje na engleskom i crnogorskom jeziku; Isporuka svih potrebnih softverskih alata i licenci neophodnih za konfiguraciju i parametrizaciju funkcije zaštita, alarma i indikacije, kao i parametrizaciju funkcija logičko-upravljačke funkcije - GOOSE mehanizmi, konfigurisanje \*.scd, \*.icd, \*.cid datoteka Licenca mora mora biti „prenosiva“ tj. da je moguća instalacija softvera prilikom zamjene neispravnih računara; Sve navedene licence moraju biti sa dodjeljenim administratorskim pravima. NUDIMO RELEJ PROIZVOĐAČA ABB, ZEMLJA PORIJEKLA FINSKA, TIP: REX615A10GN+AIM16+AIM6+APP1+APP3+APP4+APP5+BIO5+CMPI+COM37+HMI1+PCL1+PSM4+SCT1”, te uz ponudu dostavio tehničko uputstvo proizvođača ABB, Finska, na engleskom jeziku, za relej tipa REX615.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Electro team“ DOO Budva, između ostalog, naveo: „Nakon uvida u finansijski dio ponude, svake stavke ponaosob, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuđač u postpunosti ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije predmetne tenderske dokumentacije... REX 615\_pg\_Ena.pdf Tehničko uputstvo izdato od strane ABB za nudi relejni uređaj REX 615 kojim se dokazuje usaglašenost istog sa traženim karakteristikama. U ovom dokumentu su opisane konstruktivne karakteristike, dimenzije relejnog uređaja, zaštitne funkcije, komunikacioni interfejs, ulazno-izlazni kapaciteti, funkcije mjerenja, funkcije nadzora procesa i stanja, kao i funkcije upravljanja... Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELECTRO TEAM, zadovoljila sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom i ZJN, te daje ponuda ovog ponuđača ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Cme Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023.godine, 11/23 i 084/24) tj. ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona, kao ni razloge za isključenje iz člana 108“.

Dakle, iz obrazloženja pobijane odluke je nejasno i ne može se utvrditi kako je naručilac zaključio da je ponuđač „Electro team“ DOO Budva dostavljenim dokazom – tehničkim uputstvom proizvođača ABB dokazao da ponuđeni releji odgovaraju zahtjevima iz tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ovo posebno iz razloga što naručilac u obrazloženju pobijane odluke nije naveo činjenice o modelu, porudžbenom broju i ostalim traženim karakteristikama ponuđenog releja (rezolucija LCD displeja min 128x128pix; hladni start - najmanje četiri grupe podešenja; binarni ulazi min 14; binarni izlazi min 10) releja koji je ponudio ponuđač „Electro team“ DOO Budva, na koji bi se način moglo nesporno utvrditi kako je cijenio da li su i koje karakteristike istih potpuno usaglašene sa traženim karakteristikama.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača „Electro team“ DOO Budva, u naznačenom dijelu, zbog čega je pobijana odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članom 143 stav 3 ZJN, te je treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje osnovom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano, a što je dužan da učini shodno članu 192 stav 3 ZJN.

Budući da je žalba usvojena, Komisija za zaštitu prava će žaliocu vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 4.850,00 eura, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

#### **Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

**Predsjednik vijeća,**

**Danilo Lj. Marković**



#### **Dostavna naredba:**

- objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.